

<b>Wannen Nr.:</b>	
<b>Bezeichnung:</b>	
<b>Standort:</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Kapitel	Prüfkriterien
		<input type="checkbox"/> Stahl <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Kunststoff</span>
<input type="checkbox"/>	2.2.2	Kennzeichnung (nach StawaR) <ul style="list-style-type: none"> <li>• i.O.               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)</li> <li>o Herstellungsnummer und Herstellungsjahr</li> <li>o Werkstoff der Auffangwanne</li> <li>o Auffangvolumen</li> <li>o Maximale Dichte der Lagerflüssigkeiten</li> <li>o maximale Nutzlast</li> <li>o Hinweis „Verwendung nach StawaR“</li> </ul> </li> </ul>
<input type="checkbox"/>	3 (3)	Flächenhafte Zusammenstellung (mehrere Auffangwannen)?
<input type="checkbox"/>		Die Fugen zwischen den Auffangwannen sind abgedeckt (erforderlich).
<input type="checkbox"/>	4.2 (1)	Frei von Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen
<input type="checkbox"/>	4.2 (2)	Frei von Schäden am Oberflächenschutz (Stahlwannen)
<input type="checkbox"/>		Unterboden - ohne Korrosion & Beschädigungen
<input type="checkbox"/>		Seitenwände - ohne Korrosion & Beschädigungen
<input type="checkbox"/>		Gitterrost & Einhängprofil - ohne Korrosion & Beschädigungen

Ergebnis der Prüfung	
<input type="checkbox"/>	Auffangwanne weiter verwendbar
<b>Bemerkung:</b>	
<input type="checkbox"/>	Auffangwanne gesperrt

<b>Prüfer:</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Unterschrift:</b>	

